

**Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/17/2020**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na pytania**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy”.

1. Zainteresowało nas ogłoszenie przetargu ma „usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ”. Jesteśmy firmą specjalizującą się w nadzorach inwestorskich chętną do przygotowania oferty. W celu przygotowania realnej kalkulacji wynagrodzenia za usługę IK uprzejmie prosimy o podanie informacji na temat czasu trwania robót budowlanych już po wyborze GW (z SIWZ wiemy, że planowany termin realizacji zadania przewidziany jest na 31.12.2022 r.), lub też ile czasu przewidują Państwo na procedurę przetargową Wykonawcy robót budowlanych?

**Odp. Planowany czas trwania robót budowlanych wynosi 15 miesięcy.**

2. Zamawiający określił w SIWZ rozdział 5 pkt 5.1 ppkt a):

Ekspert branżowy – technolog medyczny (minimum 1 osoba):

o wykształcenie wyższe kierunkowe

o uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej

o doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów służby zdrowia (projektant z minimum 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej lub inspektor nadzoru z minimum 2 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej).

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania na stanowisku technologa medycznego osobę z doświadczeniem w nadzorowaniu bez uprawnień do projektowania. Wykonawca argumentuje wniosek tym iż, technolog medyczny nie posiada uprawnień do projektowania w branży architektonicznej. Technolog medyczny przygotowuje zarys technologiczny, który przekazuje projektantowi. Mając przygotowaną koncepcję nanosi na niej wszystkie wymagane urządzenia. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie z wymagań warunku posiadania uprawnień do projektowania i doświadczenia w przygotowaniu projektów.

**Odp. Zamawiający informuje, że wykreśla z wymagań warunek posiadania uprawnień i doświadczenia w przygotowaniu projektów.**

**Wymagania w obecnym brzmieniu:**

- Ekspert branżowy – technolog medyczny (minimum 1 osoba):

o wykształcenie wyższe kierunkowe

o doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej (inspektor nadzoru z minimum 2 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej).

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.